

COSTA NEGRAES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Av. Luis Carlos Gentile de Laet nº 1138 - São Paulo - SP - CEP 02378-000 - PABX / FAX (11) 2952-3604 / 5150 / 9212
webpage : www.costanegraes.com.br - CNPJ: 01.703.278/0001-98 - Inscr. Est.: 146.212.224.110


CNEC-RT-034/17

Pág.07/07

8. CONCLUSÃO:

Com base nos cálculos efetuados, através do software “Sofistik-AG/2016”, com os dados e carregamentos discriminados e detalhados nos cálculos e desenhos estruturais da “MCA”, a laje do PUC está sub-dimensionada, não atendendo aos requisitos mínimos de segurança tanto da ACI 318/08 quanto da NBR 6118/03, justificando-se o seu colapso, conforme ocorrido.

Atenciosamente,



Engº. Antonio Carlos Costa Negraes – Diretor
CREA nº 0600215835

Anexo: MC-034/17 (Fl. 001 a Fl. 088)